

## BUREAUX

Inspection réalisée par :

Département :

Date :

### Conditions générales

	OUI	NON	N/A
Température confortable maintenue – minimum 20°C; idéale : 20°C à 24°C l'hiver, 23°C à 26°C l'été	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taux d'humidité relative contrôlé – minimum 20 %, maximum 50 %, mesuré avec un hygromètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absence d'odeur désagréable – ex. : chimique ou air vicié	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absence de bruit gênant – ex. : ventilation ou climatisation émettant un niveau sonore inhabituel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorties de ventilation munies de diffuseurs pour éviter les courants d'air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtres de ventilation propres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système de ventilation inspecté annuellement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diffuseurs ou grilles de retour d'air non obstrués par des objets ou du mobilier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système de ventilation distinct de celui de la production	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aucune trace de moisissure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absence de fuites d'eau ou de déversement quelconque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuiles au plafond propres et recouvrant tout le plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aucune présence de matières dangereuses ni d'échantillons de produits non identifiés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papiers et déchets vidangés régulièrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trousse de premiers soins complète et disponible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luminaires en bon état, aucun papillotement ou lumière brûlée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenêtres en bon état, aucune saleté, moisissure ou fissure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extincteurs visibles, dégagés et accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Poste de travail

Propre et dégagé – ex. : 120 cm d'espace libre devant les classeurs pour en faciliter l'accès, espace pour les jambes sous la station de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mobilier <ul style="list-style-type: none"> <li>• en bon état, disposé de façon sécuritaire</li> <li>• absence d'arêtes ou d'angles pouvant blesser</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chaise de travail ajustable munie de 5 roulettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Écran d'ordinateur propre, hauteur ajustée à son utilisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage suffisant et fonctionnel – 550 lux minimum au poste de travail, absence de lampe qui clignote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aucun reflet provenant des luminaires ou des fenêtres sur l'écran de l'ordinateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Store ou rideau pour se protéger des rayons solaires si requis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tablettes et classeurs non surchargés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégagement suffisant pour ouvrir facilement les tiroirs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiroirs de classeur fermés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cloison mobile solidement arrimée et installée aux endroits appropriés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fils électriques et téléphoniques <ul style="list-style-type: none"> <li>• en bon état</li> <li>• fixés au sol dans les aires de circulation</li> <li>• attachés et protégés des risques de coincement</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipement d'appoint sécuritaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Poste de travail (suite)

	OUI	NON	N/A
★ On ajuste bien son poste de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ On ouvre un tiroir de classeur à la fois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ On n'utilise pas la chaise comme un tabouret ou un escabeau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Plancher et tapis

Propre et en bon état	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans dénivellation ou pente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapis maintenu solidement en place	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Escaliers et corridors

Propres et dégagés – 600 mm minimum ou 1100 mm minimum lorsque le corridor sert d'accès à une issue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage suffisant <sup>1</sup> – 50 lux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sortie de secours indiquée avec enseigne lumineuse munie d'un système d'éclairage d'urgence en cas de panne électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan d'évacuation affiché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte ou fenêtre de passage entièrement vitrée signalée par une bande adhésive de couleur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte coupe-feu maintenue fermée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe d'escalier présente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ On tient la rampe d'escalier en montant ou en descendant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ On ne court pas dans les escaliers ou les corridors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Salles de service (cafétéria, photocopie, rangement)

Empilage sécuritaire du matériel – ex. : placer les boîtes les plus grandes ou lourdes et les objets les plus souvent utilisés à la hauteur de la taille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tabouret-escabeau disponible pour atteindre les objets situés au-dessus des épaules	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Têtes de gicleurs dégagées de tout obstacle – 45 cm minimum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégagement suffisant autour des équipements nécessitant le chargement de matériel – ex. : photocopieur, imprimante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Photocopieur ou imprimante installé dans des aires bien ventilées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poubelle avec couvercle dans la cafétéria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absence de produits périmés dans les armoires et le réfrigérateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipements de coupe, de poinçonnage ou d'agrafage munis de protecteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ On utilise un chariot pour transporter les boîtes ou toute charge lourde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ On utilise la procédure recommandée pour déloger le papier de l'imprimante ou du photocopieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ On ferme les équipements émettant de la chaleur avant de quitter pour la nuit – ex. : réchaud du café	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

★ Ce pictogramme indique les actions ou les méthodes de travail à observer.

1. Le nombre de lux requis (niveau d'éclairage) selon la zone et la nature du travail est indiqué à l'annexe VI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.