

## SÉCURITÉ INCENDIE

Inspection réalisée par :

Département :

Date :



### Extincteurs portatifs

	OUI	NON	N/A
Accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bien identifiés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accrochés au-dessus du sol (minimum 10 cm / 4 po)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Directives de fonctionnement lisibles et tournées vers l'avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sceau ou indicateur de fonctionnement présents et en bon état	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Appropriés à la nature du danger environnant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• A bois, tissus, papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• B liquides inflammables, graisse, essence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• C appareils électriques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• D métal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• AB / AC / ABC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateur de pression dans la zone de fonctionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bon état général des extincteurs (aucune dégradation évidente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aucun extincteur de type A (seulement) à proximité d'un panneau électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munis d'une étiquette indiquant la dernière date d'inspection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dernière inspection réalisée il y a moins d'une année	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Boyaux d'incendie

Accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bien identifiés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Gicleurs

Dégagement d'au moins 45 cm / 18 po entre les gicleurs et les piles de matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protégés si il y a un risque d'être percutés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Éclairage d'urgence

Fonctionne lorsqu'on appui sur le bouton de test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### Sorties de secours

Dégagées (pas d'obstacles)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Non verrouillées de l'intérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégagées à l'extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portes coupe-feu maintenues fermées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Station d'alarme manuelle

Libre d'accès	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## Matières combustibles et produits dangereux

	OUI	NON	N/A
Valve d'entrée principale de gaz est identifiée et dégagée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palettes de bois : empilage intérieur d'une hauteur maximum de 1,2 m dans les zones non protégées par des gicleurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aucune accumulation de poussières combustibles sur le plancher et les surfaces de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éloignées des sources de chaleur ou des systèmes électriques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits dangereux entreposés selon le plan d'entreposage de l'entreprise <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trousses en cas de déversements accidentels disponibles près des zones d'entreposage ou de manipulation des produits dangereux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantité maximum de produits dangereux respectée aux postes de travail (utilisation pour un quart de travail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poubelles munies d'un couvercle à fermeture automatique disponibles pour disposer des produits inflammables et des chiffons imbibés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Vérification des résultats d'inspections techniques

Les équipements suivants doivent être inspectés, vérifiés, testés par des spécialistes. Les résultats de ces inspections doivent être consignés dans les registres. Ceux-ci peuvent être consultés à des fins de vérification durant une tournée d'inspection réalisée par le personnel.

Boyaux d'incendie :	Inspectés selon la fréquence recommandée <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ans après la date de fabrication</li> <li>• aux 3 ans par la suite</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage d'urgence :	Autonomie suffisante (30 minutes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système d'alarme :	Vérifié par un spécialiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stations manuelles :	Vérifiées par un spécialiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détecteurs de fumée et de chaleur :	Vérifiés par un spécialiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Éléments à vérifier à la prise de possession du local ou suite à des modifications

Extincteurs : Quantité et emplacement selon les distances de parcours indiquées dans la norme NFPA 10 Fire Extinguishers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système d'éclairage d'urgence : Adéquat pour éclairer les corridors et les sorties de secours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorties de secours : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformes au code du bâtiment Section (article 3.4.2)</li> <li>• Indiquées à l'aide d'enseignes lumineuses</li> <li>• Éclairées par un système d'éclairage d'urgence (en cas de panne de courant)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système d'alarme incendie, stations d'alarme manuelle, détecteurs d'incendie : Si exigés selon le Code National de prévention des incendies (CNPI) ou Code National du Bâtiment (CNB).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan d'évacuation : À jour et positionné à l'entrée principale et dans chaque aire de plancher séparée par des parois coupe-feu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Vous pouvez consulter le *Guide Entreposage des produits dangereux dans le secteur manufacturier* sur notre site internet.