

LIEUX DE TRAVAIL

Inspection réalisée par :

Département :

Date :



Planchers

	OUI	NON	N/A
Propres – ex. : dépourvus d'huile ou d'autres liquides au sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégagés – ex. : pas de boîtes, de papier ou de courroies au sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En bon état – ex. : exempts d'obstacles en saillie, de trous, fissures ou ouvertures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revêtement antidérapant en bonne condition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapis anti-fatigue en bonne condition, avec des rebords biseautés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drain pour l'évacuation des liquides en bonne condition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voies de circulation

Clairement tracées au sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégagées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miroirs aux intersections	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arrêts obligatoires signalés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voies piétonnières clairement signalées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur suffisante pour manipuler le matériel et permettre une circulation sécuritaire – 600 mm minimum ou 1100 mm minimum si sert d'accès à une issue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace libre d'au moins 2 m au-dessus du plancher pour circuler; sinon, signalisation de l'obstacle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garde-corps si risque de chute – ex. : bassin, zones de différentes hauteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fils électriques ou tuyaux installés à l'extérieur des zones de circulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zone sécuritaire désignée et signalée pour traverser les convoyeurs ou toute autre voie de guidage d'un équipement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipement effectuant le transport d'une charge ou d'un produit muni d'un protecteur pour empêcher toute chute d'objets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rayonnages ou paletiers à proximité : munis de grillages ou de tout autre accessoire antichute sur les sections côtoyant les voies de circulation piétonnière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Postes de travail

Bien délimités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propres et bien rangés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace suffisant pour accomplir le travail de façon sécuritaire – dégagement minimal de 600 mm autour des équipements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans risque de glissade, de trébuchement ou de chute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage adéquat – ex. : réflecteurs de luminaires propres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poubelles à proximité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Étagères stables, solides et munies d'une plinthe d'au moins 10 cm pour empêcher la chute d'objets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panneau électrique fermé et dégagé d'un mètre autour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deux issues disponibles en cas d'évacuation d'urgence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poste de travail au-dessus ou en-dessous d'un plancher : escalier, escalier de service, rampe d'accès ou échelle fixe pour y accéder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poste de travail au-dessus d'un plancher : garde-corps entre 90 cm et 110 cm de hauteur, muni d'une lisse intermédiaire et ceinturé au plancher d'une plinthe de 10 cm pour empêcher la chute d'objets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sorties de secours

	OUI	NON	N/A
Indiquées par des enseignes lumineuses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enseignes munies d'un système d'éclairage d'urgence en cas de panne électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> dégagées non verrouillées de l'intérieur – ex. : présence de barre panique facile à enclencher zone extérieure dégagée – ex. : déneigée, herbe coupée, aucune voiture stationnée devant la porte en nombre suffisant¹ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Escaliers

Largeur suffisante – 550 mm minimum ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe le long du côté libre – ou des mains courantes de chaque côté si la largeur de l'escalier excède 110 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marches de hauteur et profondeur uniformes et normalisées – hauteur = 240 mm maximum; profondeur = 150 mm minimum ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conditions générales du bâtiment

Toilettes et vestiaires bien entretenus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Local distinct et propre pour prendre les repas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenêtres en bon état – ex. : absence de fissures, moisissures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aucune fuite d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aucune moisissure sur les murs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtres de ventilation propres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage adéquat – ex. : ampoules, propreté des réflecteurs, nombre de lux réglementaire pour la zone ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prises d'air extérieures éloignées des sources de polluants – ex. : quai de chargement, stationnement, tours de refroidissement, sorties d'air, compacteurs à déchets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> zone de manutention et de transport aplanie et bien drainée trottoirs, stationnement et zones d'entrées bien maintenus et sécuritaires – ex. : déglacés, déneigés, réparés 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quai de chargement (réception et expédition)

En bon état – ex. : dégagé, déblayé et déglacé, absence de bris au béton ou à l'asphalte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pont ou rampe de chargement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> solide et antidérapant facile à manoeuvrer lors de chargement ou déchargement des camions ou remorques fixé au moyen d'un ancrage ou équipé d'un dispositif pour empêcher leur déplacement 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pont ou rampe de chargement portable ou motorisé : capacité de charge indiquée et respectée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage d'appoint fonctionnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositif d'arrimage approprié aux camions et en bon état; sinon, cales disponibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalisation pour guider les camionneurs visible et fonctionnelle – ex. : lignes tracées au sol, feux de circulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ La procédure en place pour le chargement et le déchargement est suivie :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> par les camionneurs par les caristes 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ Seules les personnes autorisées (ex. : caristes) accèdent à l'intérieur des camions ou des remorques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

★ Ce pictogramme indique les actions ou les méthodes de travail à observer.

1. Vérifier dans le Code du bâtiment, section 3, pour connaître le nombre réglementaire de sorties de secours requis, celui-ci varie selon la configuration du bâtiment.

2. Certaines exceptions s'appliquent; consulter l'article 22 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail pour les détails.

3. Le nombre de lux requis (niveau d'éclairement) selon la zone et la nature du travail est indiqué à l'annexe VI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.